

Dato: 10.07.2023

## SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE TIL SJØ FRA OLJEUTSKILLER

Helgesen Tekniske Bygg AS, søker på vegne av tiltakshaver, Wergeland Eigedom AS, om utslippstillatelse for nytt bygg og virksomhet, tilkoblet eksisterende oljeutskiller på gnr. 63 bnr. 47 og 15.

### **Bakgrunn**

Det skal oppføres et nytt næringsbygg med administrasjonsdel på gnr. 63 bnr. 47 og 15. Næringsbygget skal benyttes til vedlikehold, rengjøring, lagring og reparasjon av moringsutstyr til offshorenæringen.

Rensingen av utstyret skjer i lukkede kar/systemer. Kun areal for grovspyling/skylling har avløp til oljeutskiller.

### **Etablering**

Tiltaket vil tilknyttes en eksisterende 12 m<sup>3</sup> oljeutskiller, levert av Vestfold Plastindustri AS. Se vedlegg. Etter oljeutskiller er det prøvetakingskum. Alarm monteres i oljeutskilleren for oljenivå.

Her skal monteres 1 sluk i overbygget spyleom, 3 sluker i gulv i innvendig hall og 2 sluk fra innvendig renne i hall. Disse blir tilkoplede avløpet til oljeutskiller. Oljeutskilleren dimensjoneres for 2 tappekraner ¾" i hall og 1 stk. høytrykkspyler i spyleom. Dimensjoneringsgrunnlaget til oljeutskilleren er som vedlegg 2

Etter at spillvannet har blitt rensed i oljeutskilleren, går det videre til sjø via eksisterende utslippsledning på gnr. 63 bnr. 47, situasjonsplan avløp 63/47 vedlegg 3. Gnr. 63 bnr 47 og 15 eies begge av tiltakshaver, Wergeland Eigedom AS.

Eksisterende oljeutskiller og VA-anlegg er i dag ikke i bruk. Anlegget her er godkjent, men det har ikke lyktes å oppdrive utslippsløyve for oljeutskilleren.

### **Utslipp – resipient**

Eksisterende utslippsledning ligger på kote -15 moh.

Norconsult har utarbeidet en redegjørelse med vurderinger vedr. resipient, naturverdier, fiskeriinteresser, mm. Se vedlegg 4.

### **Nabovarsel andre interesser i området**

Vedlagt nabovarsel og kvittering for nabovarsel.

Tiltaket berører Gbnr 63/15 og 63/47, som begge eies av tiltakshaver. Utover dette er det sendt varsel til Gbnr 63/1, 63/46 og 63/27. Aktuelle eiendommer er store eiendommer, som dekker Dette er store eiendommer, som dekker et areal på over 1,3 km<sup>2</sup>. Det vurderes ikke

aktuelt med varsel til naboer utover dette. Se kartutsnitt under, med aktuelle eiendommer avmerket.



Figur 1 kartutsnitt med avmerket Gbnr 63/15, 63/27, 63/47, 63/46 og 63/1.

### **Tømmeavtale**

Før det blir søkt om brukstillatelse blir det inngått avtale med godkjent firma om tømning og prøvetaking fra oljeutskilleren.

Eier av bygget er:

**Wergeland Eigedom AS**  
**Sløvåg**  
**5960 Dalsøyra**  
**Organisasjonsnr.: 923 265 651**  
**Kontaktperson: Trygve Wergeland**  
**E-post: [trygve@wergeland.com](mailto:trygve@wergeland.com)**  
**Tlf: 980 00 232**

MED VENNLIG HILSEN  
**Helgesen Tekniske Bygg**

**Jakob Aglen**  
Telefon: 986 53 144  
E-post: [jakob.aglen@htb.no](mailto:jakob.aglen@htb.no)

Vedlegg:

1. FDV-dokumentasjon for oljeutskiller
2. Dimensjonering av oljeutskiller
3. Situasjonsplan med eksisterende VA-anlegg og anvist nytt bygg og tilkobling.
4. Vurdering av resipient for utslipp
5. Gjenpart av nabovarsel
6. Kvittering for nabovarsel