



Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 JEVNAKER

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anette Strømme, 22003654

Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren rapporteringsåret 2019 – Jevnaker kommune

Jevnaker kommune har avvik fra vilkår i avløpsstillatelsen for rapporteringsåret 2019.

Rapporterings skjema for 2020 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2021.

Jevnaker renseanlegg klarer ikke rensekrav for BOF₅, da det er tre prøver som ikke klarer renseskravet eller konsentrasjonskravet i 2019. Kravet er 12 prøver og mulighet for at to prøver ikke overholder rensekrav til BOF₅. Rensekrav for BOF₅ er 25 mg/l eller 70% renseskrav. Kommunen kommenterer at grunnen til at anlegget sliter med å overholde rensekravet for BOF₅ skyldes at anlegget ikke har biologisk rensetrinn. Kommunen har gjennomført et forprosjekt for å se på alternativer i forbindelse med etablering av biologisk rensetrinn. Fylkesmannen minner om at sekundærrensekravet skal overholdes, og at rensing av både KOF_{CR} og BOF₅ skal være stabil. Vi viser til informasjonsbrev til kommunene i Oslo og Viken om føringer og krav på avløpsområdet datert 18.12.2019. Brevet innebar et varsel om at alle utslipp regulert etter forurensningsforskriften kapittel 14 skal etterkomme krav i avløpsdirektivet og forurensningsforskriften § 14-6 om sekundærrensing, snarest mulig, og senest innen 7 år. Fylkesmannen forutsetter at det gjennomføres korrigerende tiltak slik at tillatelsens krav overholdes, samt at sekundærrensingen blir stabil i framtiden. Dette er forhold som vil bli fulgt opp ved neste tilsynsbesøk.

Mengder gått i overløp fra Jevnaker RA har økt drastisk i forhold til tidligere rapporteringsår, kommunen oppgir at årsak for de høye overløpsmengdene er grunnet service på overløp på renseanlegget.

Avløpsnett tilknyttet Jevnaker renseanlegg har 6 100 innbyggere og 6 fritidsboliger tilknyttet. Det er installert 25 nødoverløp og 1 regnvannsoverløp på avløpsnett. I 2019 var det 28 tilfeller av nødoverløp. I årsrapporten til Fylkesmannen er derimot kun 3 punktutslipp på avløpsnett oppgitt, og det mangler oppgitte vannmengder og fosfor på utslippene. Fylkesmannen forventer en mer komplett årsrapportering ved neste rapportering..



Fylkesmannen har gjennomgått egenkontrollrapportene og tar dem til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på <https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/skjema/arlign-rapportering-for-avlop/>

Rapporteringsskjema for 2020 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2021. Vi minner om at årsrapportering til Fylkesmannen skal legges som vedlegg for hvert anlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek: <https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/?c=Milj%c3%b8+og+klima>

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2020. Se <http://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Anette Strømme
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Jevnaker kommune v/rådmann Erling Kristiansen