

Vefsn kommune
Postboks 560
8551 Mosjøen

Saksb.: Cathrine Hoff Mikalsen
e-post: fmnocmi@fylkesmannen.no
Tlf: 75531622
Vår ref: 2016/6697
Deres ref:
Vår dato: 13.01.2017
Deres dato:
Arkivkode: 421.4

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Barnehage på Andås - Vefsn

Vi viser til oversendelse av 28.11.2016.

Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å samordne uttalelser og innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker.

Det foreligger uttalelse med innsigelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fylkesmannen i Nordland har ingen egne merknader til planen.

Uttalelsen bygger på mal beskrevet i [Rutinebeskrivelse for effektive avklaringer i arealplanleggingen](#), og inndelt i *Innsigelser*, *Planfaglige mangler* og *Planfaglige råd*. Det foreligger ikke noe samordningsbehov i denne saken og det vises derfor til fagetatens uttalelse. Delene av uttalelsen som utgjør innsigelse, mangler og råd vil også fremgå av dette brev.

INNSIGELSER FRA STATLIGE MYNDIGHETER

1. NVE fremmer innsigelse til planforslaget grunnet manglende geoteknisk vurdering av forholdet til erosjon.

Nærmere begrunnelse

Det påpekes fra Multiconsult at ved befarings var bekkene i området tørre men at det: «*Trolig vil være viktig med god erosjonssikring av bekkene for å unngå erosjon opp mot boliger og veier*». For å oppfylle kravene til sikkerhet mot naturfare må forholdet til erosjon derfor vurderes nærmere av fagkyndig før tiltaksrealisering. NVE anbefaler primært at forholdet til naturfare avklares i forbindelse med selve reguleringsplanarbeidet (ROS), sekundært at det tas inn rekkefølgebestemmelser om at dette skal være avklart før tiltaksrealisering.

Dersom fagkyndig vurderer at det er behov for erosjonssikring, må disse avbøtende tiltakene være på plass før innflytting, evt. før tiltaksrealisering. Hva som evt. kan startes opp/tas i bruk før evt. erosjonssikring er gjennomført, må framgå av den fagkyndige rapporten/notatet.

NVEs forslag til løsning

Dokumentasjon av forholdet til erosjon må enten avklares i forbindelse med reguleringsarbeidet evt. at det tas inn (rekkefølge)bestemmelser til planforslaget med krav om at dette forholdet skal være avklart og at evt. avbøtende tiltak skal være på plass, før tiltaksrealisering evt. før det gis innflytningstillatelse.

Fylkesmannens samordning og vurdering

Fylkesmannen har ingen merknader til NVEs innsigelse.

Det anbefales derfor at kommunen tar kontakt med NVE for å avklare hvordan innsigelsen bør følges opp i det videre planarbeidet.

VIDERE SAKSGANG

Innsigelsen fra NVE medfører at planen ikke kan egengodkjennes av kommunestyret. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 *Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven* for videre behandling.

Med hilsen

Hill-Marta Solberg

Cathrine Hoff Mikalsen
rådgiver

Kopi til:
Norges vassdrags- og energidirektorat