

Parat Halvorsen as Postb. 173, 4402 Flekkefjord. Tlf. 99485500 Fax 38 32 44 71



09 FORBRENNINGSRAPPORT GASS

Kunde	Jackon Oltedal					Tlf. nr.	
Adresse	Kvernmoveien, 4333 Oltedal					NK nr.	
Kjelfabrikat	PH	Type	Røkrør	Fabr. nr.	19295	Ytelse	4000 Kg/h
Brennerfabr.	Weishaupt	Type	RGL50/2-A	Fabr. nr.	5298975	Ytelse	4900 KW
Brennstoff	Naturgass	Brennverdi					

	Brenner Stilling		Gass Trykk		HSM1	FO	CO ₂	O ₂	CO	Sot	Røk-gass temp.	Fyrhus temp.	Kjel Trykk/Temp.	Trykk Brenn-kammer mbar	Trykk Brenner (primær) mbar	Trykk Brenner (sekund) mbar	Mate vann Temp.	Virknings-grad Fyrings-teknikk)	Lambda
	Gass Servo	Reg. Motor	Før reg.	Etter reg.															
1			3150	40			8,1	6,6	0	0	187	23	7					90,4	1,42
2			3150	40			8,4	6,1	0	0	205	23	7					90,0	1,41
3			3150	40			8,6	5,7	0	0	224	23	7					91,1	1,39
4			3150	40			8,9	5,2	0	0	229	23	4					89,6	1,33

Maks røkgasstemperatur : _____ °C
 Maks CO₂ : 15%
 Min. CO₂ : 7%

Merknader :

Utført av: 25.05.2020 Kjell Tore Modalsli_
 Dato og underskrift

Kontrollert av: _____
 Dato og underskrift