

Vedlegg 2

Forslag overvåking i resipient

Søknad midlertidig utslipp Moumbekken

Overvåking forutsetter at det er pågående utpumping fra rensed deponivann.

PRØVEPUNKT	PARAMETER	HYPPIGHET
Renseanlegg utløp etter rensing	pH	5 dager ukentlig
	Radionuklider	2 x mnd
Påslippspunkt, se kart	pH	5 dager ukentlig
	Radionuklider	2 x mnd
Bekk nedstrøms, se kart	pH	5 dager ukentlig
	Radionuklider	2 x mnd

Dataene vil sammenstilles og resultater vil analyseres fortløpende.