

Fylkesmannen i Innlandet
ved Miljøvernnavdelingen
Postboks 987
2604 Lillehammer



Deres ref. Stein Erik Granli

Vår ref. Tor Oxhovd Svalesen

Beitostølen, 7. juni 2019

Søknad om utslippstillatelse Innblanding av returtrevirke ved Stølslie Biovarmes varmesentral på Beitostølen

Det vises til tidligere kommunikasjon og møte med Fylkesmannen i sakens anledning.

Stølslie Biovarme AS oversender med dette søknad om utslippstillatelse for brenning av returtrevirke ved varmesentralen på Beitostølen i Øystre Slidre kommune. Søknaden er utarbeidet etter Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) «Veileder for søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven», TA3006/2012.

Det søkes om å brenne opptil 2500 tonn per år med «rent» returtrevirke fra Valdres kommunale renovasjon som blandes med skogsflis. Blandeforholdet er maks 50% returflis fra rent trevirke og minst 50% skogsflis fra tømmer/landskapsrydding.

Det søkes om følgende utslippsgrenser som tenkes overholdt ved installasjon av posefilter eller elektrofilter i røykgasskanalen:

Utslipps komponent ved 11% O ₂	Konsentrasjon	
	Timemiddel, mg/Nm ³	Døgnmiddel, mg/Nm ³
Totalt støv		10
NOx (som NO ₂)	200	
CO	150	
HCl		10
Tungm. Cd+Ti		0,05
Tungm.		0,5
Dioksiner		0,1 ng/Nm ³

Det søkes om målerutiner for kontroll av overholdelse av grenseverdier med:

- Manuelt instrument hver måned for NOx og CO
- 3-parts kontroll annet hvert år av NOx, CO, støv, tungmetaller, dioksiner.

Det søkes om at det ikke settes krav til oppholdstid på to sekunder i forbrenningskammer med over 850°C, eller automatisk støtte brenner.

Dersom Fylkesmannen har spørsmål i sakens anledning stiller vi gjerne til møte.

Med vennlig hilsen
Stølslie Biovarme AS



Tor OXHovd Svalesen
Daglig leder

Kopi: Øystre Slidre kommune