

From: Kim Lysfjord Karlsen[KimLysfjord.Karlsen@ovre-eiker.kommune.no]
Sent: 19.06.2023 12:25:49
To: Grini, Anne Helene[anne.helene.grini@statsforvalteren.no]
Subject: Avklaring av pe-ramme - søknad om utslippstillatelse - Hokksund avløpsrensaneanlegg
Hei

Vi søker om 30000 pe. Det er det vi er i gang å bygge for.

Med vennlig hilsen

Kim Karlsen

Tjenesteleder vann og avløp



ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon samfunnsutvikling
Tlf./mobil: 32251363/404 85 996
E-post: kim.karlsen@oeiker.no
Web: www.ovre-eiker.kommune.no

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Fra: Grini, Anne Helene <anne.helene.grini@statsforvalteren.no>
Sendt: torsdag 15. juni 2023 09:58
Til: Kim Lysfjord Karlsen <KimLysfjord.Karlsen@ovre-eiker.kommune.no>; Marie.Strand@ramboll.no
Emne: SV: Avklaring av pe-ramme - søknad om utslippstillatelse - Hokksund avløpsrensaneanlegg

Hei igjen,

Spørsmålet er hvilken pe-ramme dere søker om ettersom dette ikke fremgår klart av søknaden.

I tabell 2 i søknaden er forventet tilførsel til Hokksund avløpsrensaneanlegg i 2041 (med septik- og våtslambelastning) oppgitt til ca. 19 705 pe. I tabell 1 er størrelsen på tettbebyggelsen i 2041 oppgitt til ca. 17 003 pe. Hvilken pe-ramme søker dere om?

Pe-rammen dere søker om skal være dekkende for det samlede utslippet fra hele tettbebyggelsen.

Med vennlig hilsen

Anne Helene Grini

rådgiver



Statsforvalteren i Oslo og Viken