



FOLLO BRANNVESEN IKS
Teglveien 18B (JE)
1400 Ski

Saksbehandler:

Trine Celius, 22 00 36 66

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Follo Brannvesen IKS brannøvningsplass Kontrollnummer: 2022.325.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Jarl Høvring

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Trine Celius

Andre deltagere fra virksomheten:

Lino Inversini

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo
og Viken:*

Anne Stine Zakariassen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Follo Brannvesen IKS sitt kompetansesenter for brannøving i Teglveien 29 i Nordre Follo den 30.08.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Follo Brannvesen IKS mangler en dokumentert miljørisikovurdering
- Follo Brannvesen IKS har mangelfull avfallshåndtering

Anmerkninger:

- Follo Brannvesen IKS rutiner for brannøving med skum kan forbedres

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18.10.2022	Trine Celius	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Nordre Follo kommune
- Ås kommune
- Frogn kommune
- Enebakk kommune
- Nesodden kommune
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FOLLO BRANNVESEN IKS	
Organisasjonsnr.: 972389803	Eies av: 971011661
Bransjenr. (NACE-kode): 84.250 - Brannvern	

Kontrollert enhet

Navn: Follo Brannvesen IKS Kompetansesenter	Anleggsnr.: 3020.0165.01
Kommune: Nordre Follo	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Brannøvingss plass	
Tillatelse gitt: -	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for Brannøvingss plasser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Bruk av brannskum
- Utforming av brannøvingss plass

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Follo brannvesen IKS ved kompetansesenteret plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Follo

brannvesen IKS ved kompetansesenteret innen 13. januar 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Trine Celius.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. august 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Driftsstasjon Oppegård brannøvingsplass bli ilagt et gebyr på kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Follo Brannvesen IKS mangler en dokumentert miljørisikovurdering

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, punkt 6 «Risikovurdering»

Kommentarer:

Virksomheten skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for forurensning av det ytre miljø. Det innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikovurderingen skal være dokumentert, og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning. Ved endringer i driften skal risikovurderingen oppdateres.

Gjennom miljørisikovurderingen skal virksomheten vurdere sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan inntreffe og ha oversikt over de miljøverdier som kan bli berørt av forurensning fra driften, inkludert hvilke konsekvenser slik forurensning kan ha for omgivelsene (vann, grunn, luft, flora og fauna).

Alle aktiviteter/hendelser som foregår på brannøvingsplassen med tanke på utslipp til ytre miljø må synliggjøres (jord, luft, vann): bruk av slukkemiddel, øvelsesutstyr, lagring av avfall og kjemikalier, eksisterende grunnforurensning mm.

Follo brannvesen IKS har ikke utarbeidet en risikovurdering for ytre miljø på lokaliteten for brannøvingsplassen (kompetansesenteret).

Avvik 2

Follo Brannvesen IKS har mangelfull avfallshåndtering

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-5, 11-8 og 11-12
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier og skal ikke blandes sammen med annet avfall. Farlig avfall skal oppbevares forsvarlig og merkes tydelig. Farlig avfall som oppstår hos en virksomhet, skal deklarerer på virksomhetens organisasjonsnummer og leveres til godkjent mottak. Farlig avfall skal leveres årlig dersom den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Virksomheten skal iverksette rutiner som sørger for at leverings- og deklarasjonsplikten ivaretas.

Follo brannvesen IKS produserer ikke mye farlig avfall og det meste er spraybokser og gammelt brannskum og pulver for brannslukningsapparat. Under tilsynet kom det fram at:

- en del farlig avfall oppbevares på området, både ute på plassen og inne i containere
- beholdere med farlig avfall er dårlig merket
- pulver fra forskjellige brannslukningsapparat er blandet sammen i en IBC-kontainer
- farlig avfall er ikke deklarerert og levert til godkjent mottak årlig

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Follo Brannvesen IKS rutiner for brannøving med skum kan forbedres

Kommentarer:

Follo Brannvesen IKS har en skriftlig rutine for gasskarøvelser med skum. Rutinen kan forbedres ved å presisere at det kun skal brukes fluor-fritt skum på anlegget og ved å bedre beskrive hvordan skumblandingen lages.

8. Andre forhold

Kommunene som eier Follo brannvesen IKS er Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Ved Follo brannvesen IKS sin brannøvingsplass utføres det ca. en brannøvelse i uken. Det utføres en rekke forskjellige øvelser (bl. annet gasskarøvelse med skum, røykdykking, redningsøvelser fra bilvrak). Øvingsplassen fremstår som noe uryddig. Det ligger en del tomme/halvfulle oljekanner, tomme pulver brannslukningsapparat, en utrangert brannbil, IBC containere og gassflasker.

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes både håndslukkere og konsentrat med fluorholding skum. Noen fluorforbindelser (såkalte PFAS) er forbudt å bruke i brannskum både ved øvelse og ved reell brannslukking. Dette gjelder alle brannskum som inneholder stoffet PFOS eller PFOS-relaterte forbindelser. Disse brannskummene er også ulovlig å ha på lager og de skal levers til godkjent mottak for destruksjon. Det er også forbud å utføre brannøving med brannskum som inneholder PFOA. Videre gjelder også at det ikke er lov å øve med brannskum som inneholder andre PFAS (enn de som er nevnt over) uten at virksomheten har en tillatelse fra forurensningsmyndigheten, som i dette tilfellet er Statsforvalteren.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Har virksomheten farlig avfall (M550)
- Substitusjonsplikten (M104)

Regelverk som det ble informert om:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(internkontrollforskriften\)](#)
- [Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester \(produktkontrollloven\)](#)

Annen informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes på www.lovdatabasen.no og www.regjeringen.no.

Link til aktuelle brosjyrer/infoark/informasjon:

- [Miljøkrav for brannøving med bruk av PFAS-holdig slukkeskum \(M-1619\)](#)
- [Har virksomheten din farlig avfall \(M-550\)](#)
- [Avfallsdeklarerer.no \(M-421\)](#)
- [Håndtering av farlig avfall \(M-284\)](#)
- [Substitusjonsplikten \(M 104\)](#)
- [Kontroll med risiko gir gevinst - risikobrosjyre](#)
- [Avvikshandtering - brosjyre](#)
- [Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall - Her finner du informasjon om hvilke vurderinger som kan inngå i virksomhetens miljørisikovurdering](#)

Ytterligere informasjon finnes på miljødirektoratets hjemmeside:

www.miljodirektoratet.no