



RAVA BLE SA
Postboks 3, Fritzøe Brygge
3285 LARVIK

Saksbehandler, innvalgstelefon
Mabel Katrine Trovum, 22003589

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2022 - RAVA BLE SA

**RAVA BLE SA har alvorlige avvik fra krav i tillatelser og forurensningsregelverket i
rapporteringsåret 2022. Det utføres ikke prøvetaking iht. forurensningsforskriften § 14-11.**

**Så lenge RAVA BLE SA avløpsrensaneanlegg i Flesberg kommune ikke drives i tråd med tillatelse
gitt i eller i medhold av lov, er nye tillatelser til påslipp, eller avtale om økte påslipp til
avløpsrensaneanlegget, private eller bedrifter, regnet som forsettlig brudd på tillatelsen.**

Rapporterings skjema for 2023 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2024.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for RAVA BLE SA sitt avløpsnett og avløpsrensaneanlegg.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for *Søndre Blefjell* tettbebyggelse, og med dette alle anlegg med utslipp over 50 pe innenfor tettbebyggelsen. Vi viser i denne forbindelse til brev fra Flesberg kommune den 19.01.2022 om endring av forurensningsmyndighet fra kommunen til Statsforvalteren. Dette er første året der RAVA BLE SA rapporterer avløpsdata til Statsforvalteren for sitt avløpsrensaneanlegg med avløpsnett.

RAVA BLE SA avløpsnett

RAVA BLE SA har rapportert at avløpsnettet ikke har installerte regnvanns- eller nødoverløp. Dere rapporterer at det er 48 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet, og at det ikke har vært endringer i tilknytninger til avløpsrensaneanlegget i rapporteringsåret.

RAVA BLE SA avløpsrensaneanlegg

Det er for 2022 rapportert at RAVA BLE SA avløpsrensaneanlegg har mottatt og behandlet 10 560 m³ avløpsvann og at ingenting har gått i overløp ved avløpsrensaneanlegget. I vedlagte skjema for årsrapportering har dere imidlertid oppgitt at innløpsmengden har vært 9 000 m³. Slike uoverensstemmelser mellom rapportering i Altinn og i vedlagte skjema for årsrapportering er å anse som mangelfull rapportering. RAVA BLE SA må kvalitetssikre sin rapportering bedre slik at slike



uoverensstemmelser unngås til neste års rapportering. Dersom dette gjentar seg, vil det regnes som et avvik.

Dimensjonerende kapasitet for RAVA BLE SA avløpsrenseanlegg er oppgitt til å være 348 pe (BOF₅). I Altinn har dere rapportert at den målte maksukebelastningen i 2022 var 135 pe (BOF₅). I skjema for årsrapportering er maksukebelastningen angitt til 150 pe (BOF₅). Vi minner igjen om at RAVA BLE SA må kvalitetssikre rapporteringen bedre, og at dersom dette er gjentakende ved neste års rapportering, vil det bli gitt avvik. RAVA BLE SA opplyser om at alle tall er forsøkt beregnet grunnet manglende analyse av avløpsvannet.

RAVA BLE SA har rapportert at det ikke er tatt vannprøver for analyse i 2022. Manglende prøvetaking i samsvar med forurensningsforskriften § 14-11 er å regne som et alvorlig avvik. I henhold til § 14-11 skal det tas døgnblandprøver for organisk stoff og døgnblandprøver/ukeblandprøver for fosfor. Det skal tas minst 6 prøver per år fra avløpsanlegg under 1 000 pe BOF₅. Da det ikke er utført prøvetaking har ikke Statsforvalteren data for å kunne si noe om renskravene er overholdt i rapporteringsåret.

Ved overgang fra kapittel 13 til kapittel 14 i forurensningsforskriften vil avløpsanlegg innenfor den aktuelle tettbebyggelsen ha en frist på inntil 7 år for å bygge et biologisk rensetrinn som sikrer stabil overholdelse av sekundærrenskravene i kapittel 14. Fristen på 7 år gjelder ikke for øvrige krav i forurensningsforskriften kapittel 14. Det betyr at kravene til prøvetaking i forurensningsforskriften begynner å gjelde umiddelbart etter overgangen til kapittel 14.

Konklusjon

RAVA BLE SA har mangelfull rapportering i rapporteringsåret. Rapporteringen viser at det ikke er tatt prøver i henhold til forurensningsforskriften § 14-11. Statsforvalteren kan derfor ikke si noe om renskravene for anlegget er overholdt i 2022 eller ikke. Dette er å regne som et alvorlig avvik.

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2022 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2023 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2024. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek:

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/miljo-og-klima/avlop---arlig-rapportering/rapporteringsskjema_endelig_oppdatert_statsforvalteren.docx

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2023. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Mabel Katrine Trovum
rådgiver



Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

RAVA BLE SA v/ Odd Wallebekk

Flesberg kommune

Lampelandhagan 7

3623

LAMPELAND