

# MØTEREFERAT

TITTEL	Møte vedr. forurensing i OV ledning fra Gransbryggeri
DATO	06.09.2021
STED	Teams
DELTAKERE	Vidar Jellum / VA Consult / VJ / VAC Håkon Gran / Gransbryggeri / HG Arne Johnsen / Sandefjord Kommune /AJ Mirsad Plavotic / Sandefjord kommune / MP Steinar Hansen / Sandefjord kommune / SH Sandefjord kommune / SK
REFERENT	Mirsad Plavotic

## Møtets hensikt

Oppfølgingsmøte etter sommerferie / veien videre.

## Bakgrunn

Sandefjord kommune har funnet tarmbakterier i privat drensledning og kum med sid. 7994 som er koblet til en overvannsledning som ligger på eiendommen til Grans bryggeri.

AJ /oppsummerer kort / hva som hadde skjedd inntil nå, forklarer kommunens side av saken.

SK er veldig fornøyd med jobben Grans har gjort, men føler ikke at vi er helt i mål ennå.

VJ informerer om status fra deres side etter dette. Går gjennom siste utviklingen i saken.

Kummen de tok prøver fra er nå helt tørr. Område under bygge/ byggegroppen er også helt tørr. Dette kan skyldes været, men også utbedringer / siste reparasjoner som er tatt på Grans rett før sommerferie. De har utbedret en del lekkasjer, ordnet med nye rør /strømpe osv.

Vider informerer AJ om funnene av tarmbakterie i kummene nr 7615 og 54786. Han viser også bilder tatt i kum nr. 54780. Viser en del vann .Kummen ligger rett under en nød overløp og dette måtte undersøkes.

AJ oppsummerer , SK og VAC / Grans jobber videre med saken: SK undersøker overnevnte kummer. Privat kum overvåkes av Vac. Vi skal være sikre på at dette ikke er midlertidig og at problemet er løst.

MP. SK ønsker at Grans /VAC oversender sosi- fil som viser alle private ledninger på Grans bryggeri sitt område. Dette bare fordel at alle har oversikt / tilgang i tilfelle noe skjer.

Konklusjon SK.

1. Vi skal ha oppfølgings møte i midten av November

2. Alle jobber videre med saken / SK med overnevnte kummer og Vac med overvåking av private kummen og eventuelle prøver.
3. VAC /Grans oversender sosi fil av private stikkledninger.