

Redegjørelse for informasjon etter kapittel 27, vedlegg 1

A) *Forbrenningsanleggets nominelle tilførte termiske effekt:*

46 stk nødstrømsaggregat à 7,35 MW

1 stk nødstrømsaggregat à 3 MW

B) *Type forbrenningsanlegg (dieselmotor, gassturbin, dual fuel motor, annen motor eller annet forbrenningsanlegg). Forbrenningsanleggets bruk av renseløsninger for røykgassen:*

47 nødstrømsaggregater i form av dieselforbrenningsanlegg med 47 individuelle skorsteiner. Det er ikke planlagt renseløsninger for røykgassen.

C) *Type og andel av benyttede brensel i overensstemmelse med brenselkategorier fastsatt i vedlegg 2 del 1 tabell 2, 3 og 4 og del 2. For forbrenningsanlegg som omfattes av § 27-5 første ledd bokstav b skal det i tillegg gis opplysninger om brenselets sammensetning og innhold av forurensninger:*

Brensel skal være diesel, som er et medium destillat og inngår dermed kategorien lette og medium destillater/lette og medium gassolje.

Datasenterets nødstrømsaggregater omfattes ikke av § 27-5 første ledd, bokstav b.

D) *Planlagt dato for oppstart av forbrenningsanlegget, eller dersom forbrenningsanlegget ble satt i drift før 20. desember 2021, dokumentasjon som viser at det har vært i drift før denne dato:*

Datasenteret planlegges å igangsettes i år 2025.

E) *Hvilken bransje forbrenningsanlegget er tilknyttet, alternativt hvilken type virksomhet (NACE-kode) det er tilknyttet:*

Forbrenningsanlegget er tilknyttet databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester (NACE-kode 63.110)

F) *Forbrenningsanleggets forventede antall årlige driftstimer, og gjennomsnittlig last i drift:*

Total gjennomsnittlig driftstimer per år er beregnet til 52 minutter per nødstrømsaggregat, og gjennomsnittlig last er beregnet til 100 % (2,75 MW).

G) *Hvis aktuelt med unntak i henhold til § 27-10 andre ledd, § 27-11 andre ledd eller § 27-12 tredje ledd, vedlegges en erklæring underskrevet av den ansvarlige om at forbrenningsanlegget ikke vil bli drevet i mer enn det antall timer som er omhandlet i de nevnte bestemmelsene.*

Erklæring må vedlegges.

H) *Den ansvarliges navn og adresse, og den adressen hvor forbrenningsanlegget er lokalisert.*

Erklæring må vedlegges.

I) *Informasjon om lokal luftkvalitet, og dokumentasjon på spredningsberegninger og beregning av skorsteinshøyde for nye forbrenningsanlegg:*

Se vedlagt rapport om luftforurensning, inkludert spredningsberegninger og beregninger av skorsteinshøyder.